

Beschlussvorlage

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!

Zu TOP-Nr.: 4

Vorlage Nr.: 01/514/IV/336/2020

Amt:	Bauabteilung	Datum:	07.09.2020/Sem
Sachbearbeiter:	Günter Semmelsberger	AZ:	

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Termin	Behandlung	Status
1	Haupt- und Finanzausschuss	01.10.2020	Entscheidung	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Vollmodernisierung Aufzugsanlage VG- Rathaus - Beratung und Beschlussfassung Auftragsvergabe

Sachverhalt

Durch die Fa. Schindler wurde am 03.06.2019 an der Aufzugsanlage im Rathaus der Verbandsgemeinde, eine Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV § 3 (Betriebssicherheitsverordnung) durchgeführt.

In dieser Gefährdungsbeurteilung wurde 6 Abweichung mit hohem Risiko, 11 mit mittlerem Risiko und 7 mit niedrigem Risiko zum Stand der Technik ermittelt.

Eine Kostenschätzung für die Beseitigung der festgestellten Gefährdungen ergab einen **Richtpreis** von **Netto 47.700 € (+/- 10 %)**.

In Anbetracht der Höhe der Summe und des Alters der Aufzugsanlage (1991), wäre eine Vollmodernisierung als wirtschaftlich anzusehen.

Durch das Bauamt wurden 3 Angebote für einen Austausch der Aufzugsanlage eingeholt.

Günstigster Bieter war die Fa. Schindler mit **Netto 51.745 €**

Zusatzoption 1

4 neue Mauerumfassungszargen in Edelstahl. Dies kann aber erst nach der Montage der neuen Schachtüren festgestellt werden, ob die vorhandenen Mauerumfassungszargen wieder verwendet werden können.
Kosten **Netto 3.935 €**

Zusatzoption 2

Ausführung der Aufzugsanlage mit der Traglast von 750 kg anstatt 675 kg. Kosten **Netto 3.735,00 €**
Eine Auflastung auf 750 kg Traglast wäre empfehlenswert, da hierdurch der Transport von Kopierpapier, Prospekte etc. erleichtert werden würde.

Deckungsvorschlag:

Die erforderlichen Mittel stehen bei Produktsachkonto 11421.5231 bereit.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Enthaltungen den Auftrag in Höhe von€ **Netto**, an die Fa. Schindler aus Ettlingen zu vergeben.

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.