Beschlussvorlage

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!

Zu TOP-Nr.: 2.2

Vorlage Nr.: 01/548/VI/292/2021

Amt:	Werke	Datum:	27.05.2021/rp
Sachbearbeiter:	Reiner Paul	AZ:	

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Termin	Behandlung	Status
1	Werkausschuss	10.06.2021	Entscheidung	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Sanierung des Hochbehälters Rinnthal

Der Hochbehälter Rinnthal soll saniert werden. Geplant ist dabei das Bauwerk insgesamt gegen eintretendes Wasser abzudichten, die Trinkwasserbehälter innen neu zu beschichten, das Rohrleitungssystem (derzeit aus Guss) durch Edelstahl zu ersetzen. Des Weiteren wird der Rückspülfilter ersetzt.

Die o. a. Leistungen sollen beschränkt nach den Vorgaben der VOB/A ausgeschrieben werden. Im Trinkwasserbereich dürfen nur Firmen mit einer DVGW-Zulassung arbeiten. Die Leistungsverzeichnisse werden durch Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke erstellt. Ein Ingenieurbüro ist nicht erforderlich. Die Gesamtkosten werden auf rd. 55.000 € netto geschätzt.

Wirtschaftsplan:

Mittel in Höhe von 60.000 € sind im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt. .

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt die Verbandsgemeindewerke zu beauftragen die o. a. beschränkt auszuschreiben oder kleinere Teilgewerke freihändig (mindestens 3 Angebote) zu vergeben. Die Aufträge sind an die wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.