

Beschlussvorlage

Bitte Ausschlussgründe gem. § 22 GemO beachten!

Zu TOP-Nr.: 4.4

Vorlage Nr.: 01/638/VI/355/2022

Amt:	Werke	Datum:	10.11.2022/rp
Sachbearbeiter:	Reiner Paul	AZ:	

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Termin	Behandlung	Status
1	Werkausschuss	22.11.2022	Entscheidung	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Beratung und Beschlussfassung über den Ausbau der Unterstellhalle in der Kläranlage Annweiler am Trifels

Am Betriebsgebäude der Kläranlage besteht eine überdachte Fläche von rd. 80 m², die bisher von der Feuerwehr genutzt wurde.



Aufgrund der Mangellage beim Eisen III Chlorid erhalten wir die Chemikalie nicht mehr im Tankwagen, sondern nur noch in einzelnen IBC-Containern, die **frostfrei** gelagert werden müssen.



Einzigste Möglichkeit die Container frostfrei unterzubringen ist eine bauliche Veränderung durch Umbauung der Unterstellmöglichkeit der Kläranlage. Daneben ist die Unterbringung der IBC-Container aufgrund des **wassergefährdenden Inhalts** nur in geschützten Bereichen möglich.

Geplant ist die obige Fläche mit:

- einem Mauerwerk von 50 m² aus Kalksandsteinen zu umbauen
- das Mauerwerk zu dämmen und zu verputzen
- den Bodenbelag von rd. 80 m² aufzunehmen und durch einen WU Beton C 35 / 45 XF 3 zu ersetzen, der die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes erfüllt
- ein Rollltor mit Tür anzubringen und
- den vorhandenen Ölabscheider zu ertüchtigen.

Die Gesamtkosten für das Projekt werden 80.000 € (brutto) geschätzt. Aufgrund der Dringlichkeit (Frostperiode) ist eine Freihändige Vergabe (3 Angebote) zulässig.

Wirtschaftsplan:

Mittel sind im Wirtschaftsplan 2022 nicht veranschlagt, können aber durch Einsparungen bei anderen Investitionen finanziert werden.

Beschlussvorschlag Ausschuss:

Der Werkausschuss beauftragt die Werkleitung drei Angebote einzuholen und dem preisgünstigsten Bieter den Auftrag zu erteilen, sofern die Angebotssumme 80.000 € brutto nicht übersteigt

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.