# Beschlussvorlage

***Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!***

**Zu TOP-Nr.: 6.1** **Vorlage Nr.: 05/012/III/092/2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Amt:** | Bauabteilung | **Datum:** | 09.09.2025/ks |
| **Sachbearbeiter:** | Sonja Keßler | **AZ:** | III/SK |

**Ortsgemeinde Eußerthal**

***Beratungsfolge:***

| Nr. | Gremium | Termin | Behandlung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortsgemeinderat | 24.09.2025 | Entscheidung | öffentlich |

**Gegenstand der Vorlage**

Beratung und Beschlussfassung über die Nachrüstung Zuluftrauchmelder

**Sachverhalt:**
Die Fa. Gundermann aus Hauenstein wartet im Dorfgemeinschaftshaus die RTL-Anlage. Bei der Jahreswartung wurde festgestellt, dass in der Lüftungsanlage ein Rauchmelder für die Zuluftanlage fehlt. Die Fa. Gundermann erstellte ein Angebot für die Nachrüstung Zuluftrauchmelder in Höhe von 2.120,43 € (inkl. MwSt.)

**Deckungsvorschlag:**
Die Maßnahme ist im Doppelhaushalt 2024/2025 nicht veranschlagt. Die erforderlichen Mittel können durch Einsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen (z. B. Ausbau Breitbachstraße) im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt werden.

**Beschlussvorschlag Rat:**
Der Ortsgemeinderat beschließt mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Enthaltungen den Auftrag für die Nachrüstung Zuluftrauchmelder an die Fa. Gundermann GmbH, Alte Bundesstraße 21, 76846 Hauenstein, in Höhe von 2.120,43 € (inkl. MwSt.) zu vergeben.

**Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.**